



**ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
Прокуратура Ростовской области
Прокуратура г. Донецка

12 квартал, 14 «А», г. Донецк,
Ростовская область, 346338

16.02.2024 № 7-19/Прдп17-24-20600018

Директору муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы
№ 20 г. Донецка

Никоновой Е.С.

пер. Гагарина, д. 70, г. Донецк,
Ростовская область, 345330

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
федерального законодательства

Во исполнение поручения прокуратуры области от 27.12.2023 прокуратура города проведена проверка соблюдения федерального законодательства в муниципальном бюджетном учреждении средней общеобразовательной школы № 20 г. Донецка (далее по тексту – Учреждение), в ходе которой установлено следующее.

Обеспечение пожарной безопасности регламентирует Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Закон № 69-ФЗ) преамбулой закон определяет общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации, регулирует в этой области отношения между органами государственной власти, органами местного самоуправления, учреждениями, организациями, иными юридическими лицами независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а также между общественными объединениями, должностными лицами, гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами, лицами без гражданства.

К нормативным документам ст. 1 Закона № 69-ФЗ отнесены национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности (нормы и правила), правила пожарной безопасности, а также действовавшие до вступления в силу соответствующих технических регламентов нормы пожарной безопасности, стандарты, инструкции и иные документы, содержащие требования пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 37 данного Федерального закона руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности.

Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (ред. от 21.10.2022) утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее – Правила).

Руководителем Учреждения допущены нарушения Правил в области пожарной безопасности:

– в нарушение п. 30 Правил в Учреждении в журнале эксплуатации средств противопожарной защиты не отображена информация о проверке средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности;

– в нарушение п. 60 Правил в Учреждении отсутствует учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.

В соответствии с пп. 1 и 7 ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» одним из принципов противодействия терроризму в Российской Федерации являются обеспечение и защита основных прав свобод человека и гражданина, приоритет мер предупреждения терроризма.

Постановление Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» (далее – Постановление), установлены обязательные для выполнения требования к обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий).

Согласно пп. «г» п. 22 Постановления в целях обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий), отнесенных к четвертой категории опасности, осуществляются мероприятия по подготовке и переподготовке должностных лиц по вопросам работы со служебной информацией ограниченного распространения, содержащейся в паспорте безопасности объекта (территории), и служебной информацией ограниченного распространения об антитеррористической защищенности объекта (территории), однако, данные требования не исполняются.

Ненадлежащее исполнение своих обязанностей должностными лицами Учреждения влечет за собой наступление негативных последствий для жизни и здоровья граждан.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 6, 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992 № 2202-1,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием сотрудников прокуратуры. О дате, времени и месте рассмотрения настоящего представления заблаговременно уведомить прокурора г. Донецка.

2. Безотлагательно принять конкретные меры по устранению выявленных нарушений, а также причин и условий, им способствовавших, и недопущению их впредь.

О результатах рассмотрения представления сообщить прокурору города в письменной форме в установленный законом месячный срок, с приложением копий документов, подтверждающих работу по устранению нарушений закона. При применении мер дисциплинарного характера в отношении виновных лиц необходимо направить также копи приказов о наложении дисциплинарных взысканий.

Прокурор города

старший советник юстиции

В.В. Стаценко

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00AC0CB078F0F7A7230063D5D8BE23B375

Владелец СТАЦЕНКО ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Пейсидентен с 06.03.2023 до 29.05.2024

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 256233904371995990837526139856067300059550829984

Владелец Никонова Елена Сергеевна

Действителен с 27.10.2025 по 27.10.2026