



**ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Прокуратура Ростовской области

Прокуратура г. Донецка

12 квартал, 14 «А», г. Донецк,
Ростовская область, 346338

Директору МБОУ СОШ № 20

Никоновой Е.С.

пер. Гагарина, 70, г. Донецк,
Ростовская область, 346330

06.06.2024 №Прдр-20600018-144-24/-20600018

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
законодательства о пожарной
безопасности

Прокуратурой города во исполнение поручения прокуратуры области от 13.05.2024 и приказа прокурора области приказа прокурора Ростовской области от 25.01.2022 № 4 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о несовершеннолетних» проведена проверка соблюдения требований пожарной безопасности в МБОУ СОШ № 20.

Согласно статье 3 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Закон № 69-ФЗ) система обеспечения пожарной безопасности - совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на профилактику пожаров, их тушение и проведение аварийно-спасательных работ (часть 1). Основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть 2).

В части 2 ст. 37 Закона № 6-ФЗ указано, что организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, содержать в исправном состоянии системы и средства пожарной защиты,

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители предприятий; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности (ч. 1 ст. 38 Закона № 69-ФЗ).

В соответствии со ст. 16 Закона № 69-ФЗ постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее - Правила), которые устанавливают требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты (далее - объекты защиты) в целях обеспечения пожарной безопасности.

Вместе с тем, нарушения требований пожарной безопасности выявлены в местах, определенных для лагерей с дневным пребыванием детей:

- в правом крыле здания эвакуационный выход заставлен различными изделиями и материалами (картонные коробки, стулья, и т.д.) (п.27 б Правил);
- в левом крыле помещения светильник эвакуационного освещения не включается автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения (п. 37 Правил);
- в месте установки прибора системы пожарной сигнализации (пожарный пост) отсутствует инструкция о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установки (п. 56 Правил).

Ненадлежащее исполнение должностных лиц МБОУ СОШ № 1 своих обязанностей по исполнению требований пожарной безопасности и отсутствие контроля со стороны руководителя за деятельностью подчиненных работников влекут за собой угрозу причинения вреда жизни и здоровью детей и персонала, находящихся в летнем лагере, и подлежат немедленному устранению.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992 № 2202-1,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием сотрудников прокуратуры. О дате, времени и месте рассмотрения настоящего представления заблаговременно уведомить прокурора г. Донецка.

2. Безотлагательно принять конкретные меры по устранению выявленных нарушений, а также причин и условий, им способствовавших, и недопущению их впредь.

О результатах рассмотрения представления сообщить прокурору города в письменной форме в установленный законом месячный срок, с приложением копий документов, подтверждающих работу по устранению нарушений закона. При применении мер дисциплинарного характера в отношении виновных лиц необходимо направить также копи приказов о наложении дисциплинарных взысканий.

Прокурор города

старший советник юстиции

В.В. Стаценко

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 410F9A04F4DF835B876669716B99002F
Владелец СТАЦЕНКО ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Действителен с 22.05.2024 по 15.08.2025

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 256233904371995990837526139856067300059550829984

Владелец Никонова Елена Сергеевна

Действителен с 27.10.2025 по 27.10.2026